


### Mehrfachbelegung



**Unbedingt beachten!**  
Zählereingangsleitung nur waagrecht  
Kein Potentialausgleich vor der HAE

**Anlage 3 zur THB**  
**Einstutzen-Gaszählerstand der**  
**Versorgungsbetrieb Waldbüttelbrunn GmbH**  
**( VWG )**